

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Болид РИП-12 исп.101 (РИП-12-5/17М7-V1)	Болид РИП-12 исп.18 (РИП-12-3/17П1)
Код ДИАС	18610	45216
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 885 руб.	6 133 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	2	1,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	195x295x90	230x320x110
Диапазон входного напряжения, В	150-265	150-250
Количество АКБ	1	—
Ток нагрузки, А	5	3
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	—
Корпус	Металлический	Пластиковый
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Выходное напряжение, В	13,6	13,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	13,6
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	17	17
Класс защиты	IP30	IP30
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Производитель	Болид	Болид

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 21:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.