

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 90 СКАТ-1200	Бастион 194 ББП РАПАН - 50 исп.2х7
Код ДИАС	31577	54709
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 500 руб.	4 390 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	2,3	1,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	228х284х119	225х99х255
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,4	14
Диапазон входного напряжения, В	150-250	187-242
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7-17	7
Ток заряда АКБ, А	0,65	0,2
Ток нагрузки, А	5	4
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	—
Количество АКБ	—	2
Рабочая температура, С°	-10...+40	-10...+40
Выходное напряжение, В	14	14
Класс защиты	IP20	IP20
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический
Производитель	Бастион	Бастион

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 22:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.