

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordТес ББП-30 исп. 1	AccordТес ББП-20
Код ДИАС	41004	55545
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	2 680 руб.	1 573 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	170x240x80	164x167x72
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,7	13,6
Количество АКБ	1	—
Ток нагрузки, А	3	2
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Нет
Рабочая температура, С°	-15...+50	-15...+50
Выходное напряжение, В	12,6	12,6
Диапазон входного напряжения, В	110-250	110-250
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	7
Тип аккумулятора	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Ток заряда АКБ, А	1	1
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический
Производитель	AccordТес	AccordТес

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 20:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.