

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordТес ББП-20	AccordТес ББП-20 Lite
Код ДИАС	55545	51036
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	1 573 руб.	1 224 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	164x167x72	134x164x78
Выходное напряжение, В	12,6	13,6
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,6	13,7
Тип аккумулятора	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V	—
Рабочая температура, С°	-15...+50	-15...+50
Диапазон входного напряжения, В	110-250	110-250
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	7
Ток заряда АКБ, А	1	1
Ток нагрузки, А	2	2
Защита АКБ от глубокого разряда	Нет	Нет
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический
Производитель	AccordТес	AccordТес

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 21:51, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.