

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordТес ББП-40 исп. 1	AccordТес ББП-20 DIN
Код ДИАС	63691	42972
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	2 014 руб.	1 942 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Рабочая температура, С°	-15...+50	0...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	168х195х83	27х93х56
Выходное напряжение, В	12,6	14
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,7	—
Диапазон входного напряжения, В	110-250	190-265
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	12
Тип аккумулятора	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V	—
Ток заряда АКБ, А	1	0,5
Ток нагрузки, А	4	2
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Нет
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Корпус	Пластиковый	Пластиковый
Производитель	AccordТес	AccordТес

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 22:09, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.