

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	AccordТес ББП-80х1 v.16 RACK	Болид РИП-24 исп.50 (РИП-24-2/7М4-P-RS)
Код ДИАС	67111	13902
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	11 279 руб.	10 468 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Рабочая температура, С°	-15...+50	-10...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	465х45х200	340х270х100
Выходное напряжение, В	12,6	27,2
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	13,7	27,2
Диапазон входного напряжения, В	110-250	150-250
Количество АКБ	1	2
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	17	7
Ток заряда АКБ, А	1	—
Ток нагрузки, А	8	2
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	—
Производитель	AccordТес	Болид
Вес нетто, кг	—	2,5
Класс защиты	—	IP30
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да
Корпус	Металлический	Металлический

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 22:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.