

Лист согласования замены оборудования

Дата: 14.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 600 SKAT	AccordТес ББП-50 исп. 1
Код ДИАС	ИБП-24/1-3,2/Li-ion-DIN 95343	41005
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	13 100 руб.	3 197 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	Бастион	AccordТес
Выходное напряжение, В	24	12,6
Ток нагрузки, А	1	5
Тип аккумулятора	Li-ion	герметичные необслуживаемые, соответствующие стандарту CEI IEC 1056-1 (МЭК 1056-1) напряжением 12 V
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	Встроенная Li-ion АКБ 5,2 Ач (7,4 В)	7
Выходное напряжение при питании от АКБ, В	24	13,7
Количество АКБ	1	—
Рабочая температура, С°	0...+40	-15...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	139х65х89	240х170х80
Диапазон входного напряжения, В	187-242	110-250
Вес нетто, кг	0,41	—
Корпус	Пластиковый	Металлический
Класс защиты	IP20	—
Ток заряда АКБ, А	—	1
Защита АКБ от глубокого разряда	Да	Да
Защита от короткого замыкания и перегрузки	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 14.10.2026 19:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.